

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

basierend auf / based on

TÜV Rheinland Merkblatt Bauteile – Sicherheitsventile

Leaflet components - Safety valves

Bauteilkennzeichen

Type approval no.

TÜV SV 17-1115

Produkt

Product

direkt wirkendes Sicherheitsventil, federbelastet
direct acting safety valve, spring loaded

Hersteller

Manufacturer

Flamco B.V.
Amersfoortseweg 9
NL-3751 LJ Bunschoten

Typbezeichnung

Type designation

Prescor 1/2"x 3/4"; Prescomano 1/2"x 3/4"; Prescor 3/4"x 1"; Prescor 3/4"x 1"
Logafix; Prescor 1x 1 1/4"; Prescor 1x 1 1/4" Logafix; Prescor 1 1/4" x 1 1/2";
Prescor 1 1/4" x 1 1/2" Logafix; Prescor 1 1/4" x 1 1/2" Afriso

Prüfgrundlagen

Test-specifications

DIN EN 12828 Anhang E:2014-07,
VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil 100:07.2014, TRD 721:08.1997,
Wesentliche Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2014/68/EU.

Prüfbericht-Nr.

Test report no.

642 / 125175250 – 10 / B 1115, 2. Nachtrag vom 21.06.2017

www.tuv.com-ID

0000014456

TÜV-EQ-Nr.

2634262

Gültig bis

Valid until

31.03.2022
2022-03-31

**Das Bauteilkennzeichen wird in Anwendung der Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen zuerkannt.
Die technischen Daten des Merkblatts sind zu beachten. Die laufende Fertigung ist jährlich zu überprüfen.**

The type-test approval is awarded in applying the requirements of the test standards listed. The technical data listed in the leaflet must be considered. The production shall be annually reviewed.

Aachen, 22.06.2017


TÜV Rheinland Industrie Service - Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
TÜV Rheinland Industrial Services - Certification Body for Pressure Equipment



i.A. Dipl.-Ing. Manfred Rönnig

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Regionalbereich Mitte-West, Deworastr. 1-3, D-54290 Trier, Tel. +49-651/2005-100



www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Genau. Richtig.